

**Результаты проверок
+МБУДО «Дом детского творчества им. В. Дубинина»**

Дата проведения проверки	Проверяющая организация	Тема проверки	Итоги проверки	Предписания	Устранение нарушений
06.05.2014	ОНД по Ленинскому району г. Новосибирска ГУ МЧС России по НСО	Плановая проверка по соблюдению требований пожарной безопасности (ул. Станиславского 4)	Нарушения выявлены	Пожарные шкафы выполнены из горючих материалов В подвале хозяйственное помещение не отделено противопожарной дверью	Заменены пожарные шкафы из негорючих материалов Поставлена противопожарная металлическая дверь
19.08.2014	ОНД по Ленинскому району г. Новосибирска ГУ МЧС России по НСО	Внеплановая проверка по выполнению предписаний	Нарушений не выявлено	Нарушений не выявлено	Нарушений не выявлено
04.12.2014	Министерство образования, науки и инновационной политики НСО	Плановая проверка по соблюдению требований, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности	Нарушений не выявлено	Нарушений не выявлено	Нарушений не выявлено
24.12.2014	Администрация Ленинского района	Состояние безопасности, антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности	Нарушения выявлены	Не на всех объектах установлено видеонаблюдение	В 2015 году в помещении по адресу: ул. Станиславского 4 были установлены дополнительные внутренние камеры видеонаблюдения; в помещениях по адресам: ул. Петропавловская 17 и ул. Степная 3 были установлены наружные и внутренние камеры видеонаблюдения
14.10.2015	Министерство образования, науки и инновационной политики НСО	Внеплановая документарная проверка по поводу переоформления лицензии	Нарушений не выявлено	Нарушений не выявлено	Нарушений не выявлено

09-10.03.16	ОНД по Ленинскому району г. Новосибирска ГУ МЧС России по НСО	Плановая проверка по соблюдению требований пожарной безопасности (ул. Степная 3)	Нарушения выявлены	Эксплуатация светильника в техническом помещении осуществляется со снятым колпаком Допущена эксплуатация электрокабеля с видимым нарушением изоляции	Заменяли светильник и электрокабель
14-16.03.16	ОНД по Ленинскому району г. Новосибирска ГУ МЧС России по НСО	Плановая проверка по соблюдению требований пожарной безопасности (пр.К. Маркса 14/1)	Нарушения выявлены	Не обеспечено проведение регламентных работ по обслуживанию систем противопожарной защиты	Заключен договор на техническое обслуживание систем противопожарной защиты
14-16.03.16	ОНД по Ленинскому району г. Новосибирска ГУ МЧС России по НСО	Плановая проверка по соблюдению требований пожарной безопасности (пр. К. Маркса 27)	Нарушения выявлены	Подсобное помещение не оборудовано датчиками АУПС Не обеспечено проведение регламентных работ по обслуживанию систем противопожарной защиты	В помещении поставлены датчики АУПС Заключен договор на техническое обслуживание систем противопожарной защиты
14.06.2016	ОНД по Ленинскому району г. Новосибирска ГУ МЧС России по НСО	Внеплановая проверка по выполнению предписаний (ул. Степная 3)	Нарушений не выявлено	Нарушений не выявлено	Нарушений не выявлено
11.10.2016	ОНД по Ленинскому району г. Новосибирска ГУ МЧС России по НСО	Внеплановая проверка по выполнению предписаний (пр. К. Маркса 27, пр.К. Маркса 14/1)	Нарушений не выявлено	Нарушений не выявлено	Нарушений не выявлено
16.03.2017	Министерство образования, науки и инновационной политики НСО	Внеплановая документарная проверка по поводу переоформления лицензии	Нарушений не выявлено	Нарушений не выявлено	Нарушений не выявлено